

Prüfbericht für Hydranten

Ortschaft:

Datum:

Straße: Hydrant- Nr. Bemerkung:

Schlüsselstange

- zu lang/kurz
- nicht drehbar
- schwer drehbar
- Schoner fehlt

Versorgungsleitung DN

Betriebsdruck bar

Entnahme von Löschwasser

mit Hydrantenprüfgerät, Prüfdauer min

Eingangsdruck bar

Durchfluss m³/h

Kappe

- beschädigt
- zu tief
- zu hoch
- nicht auffindbar
- Hydrantenkappe drehen

Oberfläche

- Bitu
- Pflaster
- Schotter
- ohne Befestigung
- Befestigung erneuern
- Hydrant nicht zugänglich
- unzulässige Bepflanzung

Planwerk

- fehlt im Plan
- Unstimmigkeit im Plan

Bemerkungen:

.....
.....
.....
.....
.....

Hydrant

- zu kurz
- zu lang
- undicht
- Entleert nicht
- Klaue beschädigt
- Klaue fehlt

Prüfer:

Beschilderung

- fehlt
- erneuern
- falsch
- Schilderpfahl erneuern / umsetzen

an

Weitergeleitet am:

Arbeit erledigt am:

